



Opis pomieszczeń:

Nr	Nazwa pomieszczenia
01	Kotłownia
02	Korytarz
03	Pom. gospodarcze

Oznaczenia:	
	Oprawa oświetleniowa według aranżacji pomieszczenia
	Kinkiet ścienny według aranżji pomieszczenia
	Łączniki instalacyjne 10A 230V, IP-20
	Łączniki instalacyjne 10A 230V, IP-44
	Rozdzielnica elektryczna

- Uwagi:
- Łączniki montować na wysokości 1,2 ÷ 1,4m od poziomu podłogi.
  - W łazienkach i w piwnicy stosować oprawy i osprzęt o IP min. 44.

Biuro Usług Projektowo - Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76C, 07-411 Rzekuń, tel. 692 645 581, 692 755 975		Rys. Nr PT-E-02
Rysunek: Instalacja oświetleniowa - piwnica		SKALA 1:100
Adres budowy: Przytuły, działka nr 193		23.10.2023r.
Obiekt: Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne w istniejącym budynku plebanii, remont budynku plebanii, rozbiórka dobudówki na osi elewacji tylnej (ogrodowej).		
Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża w Przytułach ul. Kościelna 9, 18-423 Przytuły		
Zespół projektowy:	Podpis	Nr uprawnień:
Projektant: mgr inż. Tadeusz Lis		upr. proj. w specjalności instalacyjnej nr Wa-101/02